

**Приложение № 11**  
к приказу № 56

от «23» апреля 2020 г.

**Утверждаю**

Директор  
ГБУ "СИНОР Курчалоевского района"

Байалиев В.Б.

1.4. Каждый работник обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности и тщательно изучить инструкцию по пожарной безопасности.

1.5. Основными причинами возгорания являются: неисправности электропроводки, неисправности газового оборудования, неисправности вентиляции, выхлопные газы, ненадлежащее хранение горючих материалов, неисправности пожарной сигнализации, нарушение правил пожарной безопасности.

### **3. ТРЕЗВОВАНИЕ К СОДЕРЖАЩИМСЯ В СКЛАДСКИХ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

## **ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКЛАДСКИХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

**№ 97**

В целях предотвращения пожаров в подсобных помещениях, расположенных в зданиях складов, производственных и административных зданий, а также в зданиях жилого фонда, в зданиях общественного назначения, зданиях санаториев, больниц, поликлиник, детских учреждений и т.д.

В складских и подсобных помещениях, где стоят взрывоопасные материалы и изделия, запрещается курить. Несмотря на то что курение считается обычным делом, оно может привести к возгоранию.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

В складских и подсобных помещениях, где хранятся горючие материалы, запрещается курить.

**Чеченская республика**

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности во всех складских и подсобных (кладовых) помещениях ГБУ "СШОР Курчалоевского района". Настоящая инструкция разработана в соответствие с требованиями и положениями Постановления Правительства № 390 «О противопожарном режиме».

1.2. Каждый работник, работающий в складском или подсобном помещении, должен знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать и предупреждать действия, которые могут привести к пожару или загоранию, а в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению имущества и тушению пожара.

1.3. Работники допускаются к самостоятельной работе в складском и подсобном помещениях после прохождения вводного противопожарного инструктажа и противопожарного инструктажа на рабочем месте.

1.4. Каждый работник должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

1.5. Основными причинами пожаров, которые могут возникнуть в складском или подсобном помещении являются нарушения в работе электроустановок, использование неисправного электрооборудования, нарушение правил хранения материалов, нарушение правил пожарной безопасности.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ**

2.1. Хранить в складских и подсобных помещениях вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ в соответствии с приложением № 2 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г..

2.2. На территории склада и подсобного помещения не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

В помещении склада и подсобного помещения должны быть вывешены таблички с указанием категории помещения по взрывопожароопасности и классу пожаро- или взрывоопасных зон.

В складских и подсобных помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

Через каждые 6 м в складах и подсобных помещениях следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

2.3. Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 м.

Баллоны с газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

2.4. Не разрешается загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры складского и подсобного помещения.

В помещениях, предназначенных для хранения материальных ценностей, не допускается устройство бытовок, комнат для приема пищи и других подсобных служб.

В складских и подсобных помещениях, встроенных в здания иного назначения, запрещается хранение пожароопасных веществ и материалов (товары бытовой химии в аэрозольной упаковке, лаки, краски, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, спички и т.п.).

Установка в складах и подсобных помещениях бытовых электронагревательных приборов запрещается.

2.5. На базах и самостоятельных складах, в помещениях которых хранятся взрывопожароопасные товары, вещества и материалы (лаки, краски, растворители, товары бытовой химии, спички, баллоны с газами и др.), с наружной стороны дверей или ворот должна быть вывешена информационная карточка мер безопасности, характеризующая пожарную опасность хранимых в помещениях товаров, их количество и меры при тушении пожара.

2.6. В складских и вспомогательных (подсобных) помещениях запрещается:

убирать помещения, протирать оборудование и стирать спецодежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);

оставлять после окончания работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;

пользоваться электронагревательными приборами, не предусмотренными технологией;

отогревать замерзшие трубы различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня.

2.7. Складские и подсобные помещения должны содержаться в чистоте. Уборка помещений от горючих производственных отходов должна производиться по мере их накопления и обязательно в конце работы каждой рабочей смены.

При пребывании людей в помещении двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

У входа в складское или подсобное помещение должны быть вывешены таблички с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность, а на видном месте в помещении — инструкции по пожарной безопасности.

Во всех складских и вспомогательных (подсобных) помещениях должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.8. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

2.9. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

Все складские и подсобные помещения должны быть укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Для тушения возгорания следует применять универсальные углекислотные огнетушители, химическую пену, песок, грунт.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

3.1. Ответственность за содержание и своевременный ремонт средств связи и первичных средств пожаротушения несет ответственный за пожарную безопасность в организации.

Средства пожаротушения должны находиться в специальном месте и к ним должен быть обеспечен свободный доступ.

3.2. У каждого стационарного телефонного аппарата следует иметь табличку с указанием номера телефона, по которому в случае пожара можно вызвать пожарную помощь.

Использование пожарной техники и инвентаря для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных добровольцев и тушения пожаров, категорически запрещается.

3.3. Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность в организации.

Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен устанавливаться в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

3.4. Огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 метра от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в квартал), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

3.5. Электрооборудование складов и подсобных помещений по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского и подсобного помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

Дежурное освещение в помещениях складов и вспомогательных (подсобных) помещениях, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускаются.

3.6. Электрооборудование и электропроводки должны быть обеспечены защитой от перегрузок и коротких замыканий.

3.7. Запрещается применять некалибранные плавкие вставки, самодельные предохранители, а также калибранные плавкие вставки, не соответствующие нагрузке и сечению защищаемых участков электропроводок.

Переносные светильники, понижающие трансформаторы для них, электроинструмент и штепсельные разъемы должны иметь напряжение не выше 42 В.

3.8. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, а также паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Расстояние от светильников до хранящихся материалов должно быть не менее 0,5 м.

Пожарная техника (пожарная сигнализация, установки пожаротушения, огнетушители и инвентарь) должны находиться в технически исправном состоянии.

3.9. Использование пожарной техники и противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения для прочих нужд, не связанных с проведением обучения и тушением пожара, не допускается.

## **4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ**

4.1 Ненужный упаковочный материал следует собирать в контейнерах (ящиках) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора упаковочного материала должна исключать накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров (ящиков) должно удаляться за пределы зданий.

4.2 При проведении огневых работ необходимо обеспечивать меры противопожарной безопасности согласно требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г. и требований соответствующей инструкции о мерах пожарной безопасности.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ**

5.1. Каждый работник организации, обнаруживший пожар или признаки возгорания обязан:

(«01» или «112» с мобильного телефона) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

приступить к тушению очага возгорания имеющимися в помещении склада и подсобного помещения средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная или передвижная установка пожаротушения и т.п.);

принять по возможности меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей.

1.2. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность администрацию компании дежурные службы объекта;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить включение в работу автоматических противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

прекратить все работы в помещении склада и вспомогательных (подсобных) помещениях, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей и людей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

Ответственный за пожарную  
безопасность  
ГБУ "СШОР Курчалоевского района"

 /Хадаев М. С-Э./